

Siemyśl, 16 maj 2012 r.

Nr ogłoszenia 101581-2012

Wg rozdzielnika

Tytuł projektu: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w miejscowości Charzyno”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy Siemyśl przesyła odpowiedź na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga, żeby elementy konstrukcyjne były wykonane z drewna klejonego wielowarstwowo, o przekroju minimum 10x10 cm (+/- 10%), szlifowane, malowane kilku warstwowo lakierobejcą tworząca gładką powierzchnię, bez drzazg i zadziorów?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza żeby elementy konstrukcyjne były wykonane z drewna klejonego wielowarstwowo, o przekroju minimum 10x10 cm (+/- 10%). Wszystkie elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i mieć gładką powierzchnię, bez drzazg i zadziorów.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

- a) karty techniczne urządzeń,
 - b) certyfikaty,
- w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała, karty techniczne urządzeń oraz certyfikaty na urządzenia zabawowe.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia zabawowe były mocowane do gruntu poprzez stalowe kotwy, które zwiększają trwałość urządzeń chroniąc drewno przed butwieniem?

Odpowiedź:

Tak wszystkie urządzenia zabawowe powinny być posadowione na metalowych kotwach lub podobnych rozwiązaniach uniemożliwiających stykanie się z podłożem.

Wójt Gminy
Marek Dołkowski

