



Siemysł, 07 październik 2013 r.

Nr ogłoszenia 195817-2013

Wg rozdzielnika

Tytuł projektu: „Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemysł”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy Siemysł przesyła odpowiedź na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

**Pytanie:** Proszę o podanie szczegółowych parametrów technicznych windy wraz z rysunkami szczegółowymi.

**Odpowiedź:** Parametry techniczne windy: (szyb o konstrukcji murowanej lub betonowej, do bezpośredniego montażu dźwigu, udźwig 40kg, prędkość podnoszenia 0,33-0,5m/s, drzwi gilotynowe, napęd silnikiem elektrycznym z reduktorem ślimakowym, kasety sterowe przyciskowe umieszczone w ościeżnicach drzwi lub w murze obok drzwi posiadające sygnalizację świetlną zajętości dźwigu i obecności kabiny na przystanku, przywołanie i odesłanie kabiny na dowolny przystanek, blacha zewnętrzna blacha nierdzewna 1,2mm, wymiary kabiny 500x500x800)

**Pytanie:** Proszę o zweryfikowanie ilości wyposażenia:

- a) w zestawieniu widnieje 27szt. stołów klubowych, natomiast na rysunku 32szt.
  - b) w zestawieniu widnieje 160szt. krzeseł na stelażu metalowym, natomiast na rysunku widnieje 128szt.
  - c) w zestawieniu widnieje 40szt. krzeseł drewnianych, natomiast na rysunku widnieje 36szt.
  - d) w zestawieniu widnieje 1szt. lodówka-zamrażarka, natomiast na rysunku widnieją 2szt.
- W zestawieniu brakuje następujących elementów, czy należy je uwzględnić, jeśli tak to jakie mają być ich parametry:
- a) brakuje ekspresu do kawy,
  - b) brakuje zamrażarki,
  - c) brakuje 2szt. krzeseł typu Nisze,
  - d) nie uwzględniono 3szt. krzeseł regulowanych.

**Odpowiedź:** Obowiązujący wykaz wyposażenia podaje załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz wyposażenia.

**Pytanie:** Proszę o uzupełnienie dostarczonych przedmiarów Przedmiar instalacji sanitarnych w poz. 28,29,33,38 oraz 47 posiada wartość 0.

**Odpowiedź:** W załączeniu uzupełnienie przedmiaru.

**Pytanie:** Proszę o parametry cieplne stolarki okiennej i drzwiowej.

**Odpowiedź:** Stolarka okienna i drzwiowa o łącznym (rama i szyba) współczynniku przenikania ciepła  $U=1,5W/(m^2 \cdot K)$

Z up. Wójta  
*mgr inż. Andrzej Misiak*  
Zastępca Wójta