

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytań od wykonawcy i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ITRI.271.4.2020 - „Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno”.

Gmina Siemyśl jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawcy i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ:

Pytanie:

„Proszę o podanie dokładnych wymiarów bieżni do skoku w dal, gdyż w niektórych załącznikach jest opisywana jako bieżnia dwubiegowa, a w niektórych jednobiegowa, np.:

- Załącznik_mapa1 mówi że bieżnia z EPDM ma mieć 1,25m szerokości i 98,37m długości
- na rysunku Załącznik_rzut skoczni szerokość nieczytelna, a długość 33,00m
- w opisie do projektu Załącznik_PROJEKT_BUDOWLANY w pkt 1. ppkt 1.3 4. Powierzchnia bieżni: 2,7m szer. x 99,2m dł (jeden pas bieżni 1,25m, plus 10 cm z każdej strony miejsca bezpiecznego),
- w kosztorysie 3m szer x 99m długo.”.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, we wszystkich odpowiednich miejscach załączników do SIWZ, określa m.in. wymiary bieżni do skoku w dal, które otrzymują brzmienie”:

„Bieżnia dwubiegowa. Powierzchnia bieżni: 2,7m szer. x 99,2m dług. (jeden pas bieżni 1,25 m, plus 10 cm z każdej strony miejsca bezpiecznego).”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia:

- treść „Mapy 1”, stanowiącej załącznik do SIWZ, gdzie wymiary bieżni otrzymują brzmienie:
„2,7m szer. x 99,2m dług.”,
- treść „rzut skoczni”, stanowiącego załącznik do SIWZ, gdzie wymiary bieżni otrzymują brzmienie:
„2,7m szer. x 99,2m dług.”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do SIWZ - w części „B-Specyfikacja techniczna”, „Roboty ziemne” pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

„6.1 Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne warunki prowadzenia i wykonania Robót podano w ST. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-EN 1997 – 1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 1997 – 2:2009 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść rozdziału XI pkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Kołobrzeskiej 14 w Siemyślu (w sekretariacie, pok. nr 112) w terminie **do dnia 8.01.2021r.** do godziny 12:00 z adnotacją: „Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie nr ITRI.271.4.2020”.”.

WÓJT
Marek Dolkowski

