

## Ocena obszarowa jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie gminy Siemyśl w roku 2022

l.p.	Wodociąg z ujęciem w miejscowości	Producent wody	Całkowita produkcja wody m <sup>3</sup> /dobę	Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę w gminie	Jakość wody	Sposób uzdatniania wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DZ. U. 2017 poz. 2294).	Prowadzone postępowanie administracyjne / inne działania PIS	Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne/ zarządzającego wodociągiem
1	Bogucino-Rościęcino	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78 -100 Kołobrzeg	15410,57	3793	<b>przydatna do spożycia</b>	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	<b>nie występowały</b>	-	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	-
2	MONAR w Marianówku	Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Marianówku Wszemierzyce 1 78-123 Siemyśl	14,35	80	<b>przydatna do spożycia</b>	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	<b>nie występowały</b>	-	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	-

Analizując informacje zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że w wodzie dostarczanej mieszkańcom gminy z wodociągu publicznego oraz z wodociągu lokalnego nie występowały przekroczenia parametrów. Właściciele wodociągów dostarczali wodę o jakość zgodnej z w/w rozporządzeniem.