

Znak postępowania: **ITRI.271.2.2021**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej*”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Siemyśl, przekazuje treść pytania dotyczącego treści dokumentów zamówienia, wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie z dnia 20.07.2021 r.:

Pytanie

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ przewiduje wykonanie części garażowej budynku w konstrukcji lekkiej hali stalowej pokrytej płytami warstwowymi o gr. 12cm , z izolacją termiczną w postaci pianki PIR/PUR. Wg. rysunku A-4 z płyt warstwowych wykonana ma być również połać dachowa nad częścią garażową. Wskazujemy, że na suficie garażu, na blaszanych elementach pokrycia dachowego, może występować zjawisko kondensacji pary oraz skapywanie z sufitu kondensatu w miejscach styku płyt warstwowych z płatwiami dachowymi. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w kalkulacji ceny płyt warstwowych, które stanowiąc będą pokrycie dachowe części garażowej Wykonawcy mają uwzględnić wykonanie powłoki antykondensacyjnej na spodniej płaszczyźnie pokrycia dachowego?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności wykonywania dodatkowej powłoki "antykondensacyjnej", natomiast zaleca się aby miejsca stykowe (przejścia elementów stalowych przez warstwę izolacji), np. na słupkach atyki były zabezpieczone dodatkową warstwą piany PIR wewnątrz profilu stalowego.

Należy zauważyć, że płyty warstwowe na dachu nad częścią zaleczone mają grubszą warstwę izolacji natomiast w garażu projektowana jest niższa temperatura i zjawisko skraplania się pary wodnej nie wystąpi..

- B. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią dokumentów zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SWZ, w tym nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.**

W O J T

Marek Polkowski

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)