



Siemyśl, 04 październik 2013 r.

Nr ogłoszenia 195817-2013

Wg rozdzielnika

Tytuł projektu: „Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy Siemyśl przesyła odpowiedź na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do ogłoszonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl”.

Na załączonych do przetargu rzutach, przekrojach i opisach brakuje parametrów materiałów. (np. remont dachu – jakiej grubości ma być papa i wełna, czy obecne pokrycie jest do demontażu i utylizacji czy może nowa warstwa ma być układana na poprzedniej, jaką ilość przyjąć projektowanego gzymsu – rzut połaci dachowej.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w najbliższym czasie.

- Istniejące pokrycie do demontażu.
- Grubość wełny 15 cm.
- Warstwa podkładowa papy z włókniną poliestrową – 5 mm.
- Warstwa wierzchnia papy z welonem szklanym – 5 mm.
- Długość projektowanego gzymsu na elewacji północno- wschodniej (dolna część rzutu dachu) wynosi 12 m.

Z up. Wójta
mgr inż. Andrzej Misiak
Zastępca Wójta